

高圧受電設備 更新機器リスト

	機器名	既設仕様	既設メーカー	更新前	数量	更新後仕様	数量	更新後メーカー	
1	零相変流器(ZCT)	7200V 200A	光商工	M64 733418	1	7200V 400A φ55分割形	1	光商工	DM55
2	高圧断路器(DS)	7200V 400A	東芝	DS-6H14	3	7200V 400A	3	三菱電機	DV-1
3	計器用変圧器	6600/110V 50VA全モールド 限流ヒューズ DS-主遮断装置間	東芝	V-E6CP 95016237/9501620	2	6600/110V 50VA エポキシレジンモールド	2	三菱電機	PD50HF
4	高圧真空遮断器(VCB)	7200V 600A 12.5kA 0.05秒	東芝	V-6A-T 9511809	1	7200V 600A 12.5kA 0.025秒	1	三菱電機	VF13()-D
5	計器用変流器(CT)	6900V 40VA コイルモールド 30A 主遮断装置負荷側	東芝	A-E6A1 95009975	1	6900V 25VA コイルモールド 30/5A	1	三菱電機	CD25NB
6	計器用変流器(CT)	6900V 40VA コイルモールド 30A 主遮断装置負荷側	東芝	A-E6A1 95009967	1	6900V 25VA コイルモールド 30/5A	1	三菱電機	CD25NB
7	高圧カットアウト(PC)	7200V 30A タイムラグ 15A No.1.電灯用	エナジーサポート	HPC-30	2	同品	2	エナジーサポート	HPC-30
8	高圧交流負荷開閉器(LBS)	7200V 200A PF(30A 40kA) 相間バリア取付	東芝	LG8-IH T44155	1	7200V 200A PF(30A 40kA) 相間バリア取付	1	三菱電機	SCL-GHS1R
	絶縁バリア								
9	高圧カットアウト(PC)	7200V 30A 限流 10A 40kA No.1進相用	エナジーサポート	HPC-30	3	同品	3	エナジーサポート	HPC-30
10	高圧限流ヒューズ(PF)	7200V 10A 40kA No.1進相用	エナジーサポート	QC-1	3	同品	6	エナジーサポート	予備品3本含む
11	電力ヒューズ						3		動力変圧器用
12	予備ヒューズ						2		電灯変圧器用
13	高圧コンデンサ(SC)	6600V 4.37A 50kvar No.1進相用	三菱電機	KL-7N KMO7615	1	6600V 53.2kvar (L=6%)	1	三菱電機	KL-8
14	高圧避雷器(LA)	8400V 2500A 酸化亜鉛形 一括型	音羽電機工業	CA-6H 505	3	同品	3	音羽電機工業	CA-6H
15	高圧地絡方向継電器(DGR)	0.2A 0.2秒 5%	光商工	LDG-23 389966	1	後継品同型	1	光商工	LDG-73
16	過電流継電器(OCR)	5A 1秒 40A R・T相	オムロン	K2CA-DO3-R2 530598	1	同品(2019年3月終了品)納期45日	1	オムロン	K2CA-DO3-R2
17	高圧ケーブル	6600V CV-T 38sq 40m 架空 テープ巻	昭和電線		1				
18	漏電火災警報器(LGR)	0.8A No.1.電灯用	オムロン	AGD-NY4	1	後継品	1	オムロン	AGD-NY5
19	漏電火災警報器(LGR)	0.8A No.1 動力用	オムロン	AGD-NY4	1	後継品	1	オムロン	AGD-NY5
20	零相電圧検出器(ZPD)						1	光商工	ZPC-9B

※1 キュービクル外観塗装(外側のみ)

※2 電話交換機用仮設電源を準備する事

※3 更新後の機器更新に関して、既存機器の仕様と同等品で見積り作成すること